

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 06月 13日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	6.12.9: 50	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	6.12.9: 50	个/L	≤10000	7.1×10^2	
3	菌落总数	6.11.9: 49	CFU/mL	/	1.1×10^2	
4	色度	6.13.9: 45	度	/	5	
5	浑浊度	6.13.9: 45	NTU	/	6.02	
6	臭和味	6.13.9: 45	/	/	无	
7	肉眼可见物	6.13.9: 45	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	6.13.9: 45	mg/L	≤6	1.06	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	6.13.9: 45	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	6.13.9: 45	℃	/	17.2	
11	pH	6.13.9: 45	/	6~9	7.74	
12	电导率	6.13.9: 45	μS/cm	/	538	
13	溶解氧	6.13.9: 45	mg/L	5	9.53	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	6.12.8: 50	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	6.12.8: 50	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	6.11.8: 50	CFU/mL	100	1	
4	色度	6.13.8: 47	度	15	<5	
5	浑浊度	6.13.8: 47	NTU	1	0.24	
6	臭和味	6.13.8: 47	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	6.13.8: 47	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	6.13.8: 47	mg/L	3	0.84	
9	二氧化氯	6.13.9: 01	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.16	
10	游离氯	6.13.9: 08	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.10	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）